



УКРАЇНА  
ДОНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

01.01.2024

№ 08 –ОД

**Про встановлення протипожежного  
режиму для відділу освіти  
Донецької селищної ради**

Відповідно до пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України, на виконання пункту 3 розділу I Правил пожежної безпеки України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417 та пункту 2 розділу II Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 серпня 2016 року № 974, з метою забезпечення належного рівня пожежної безпеки, наказую:

1. Затвердити протипожежний режим для приміщень та території відділу освіти Донецької селищної ради (додається).
2. Відповідальному з питань пожежної безпеки Оксані МАТУС ознайомити з протипожежним режимом всіх працівників відділу освіти під особистий підпис.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

**Начальник відділу освіти**  
З наказом ознайомлені:



**Тетяна ШЕЛЕСТ**  
Юлія ЖЕРЕБНА  
Діана КУЧЕРЕВСЬКА  
Оксана МАТУС  
Дар'я МАРТИРОСЯН  
Мирослава ГАЙДАЙ  
Яна КОЛП  
Юлія БОЛЬШАКОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ відділу освіти  
Донецької селищної ради  
від 01.01.2024 № 08-ОД

**Противопожежний режим  
для відділу освіти Донецької селищної ради**

**1. Застосування відкритого вогню**

Територія повинна постійно утримуватися в чистоті. Відходи палих матеріалів, опале листя і суху траву необхідно регулярно прибирати і вивозити у спеціально відведені місця (розділ III, п.1 ППБ для НЗ та УСОУ).

На території не дозволяється розводити багаття, спалювати сміття, залишати без догляду джерела відкритого вогню (розділ I, п.1.18. ППБУ, розділ III, п.4 ППБ для НЗ та УСОУ).

**2. Паління**

Забороняється тютюнопаління у приміщеннях (розділ III, п.5 ППБ для НЗ та УСОУ). Куріння за межами спеціально відведених місць забороняється (розділ I, п.1.19. ППБУ).

**3. Використання побутових електронагрівальних приладів**

Не дозволяється застосовувати з метою опалення нестандартні (саморобні) нагрівальні пристрої; використовувати електроплитки, кип'ятильники, електрочайники для приготування їжі, за винятком спеціально обладнаних приміщень; залишати без нагляду увімкнені в мережу електроприлади (розділ III, п.14 ППБ для НЗ та УСОУ).

**4. Проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт**

Забороняється проведення вогневих (у тому числі зварювальних) та інших видів пожежонебезпечних робіт за наявності у приміщеннях людей (розділ VI, п.1.4 ППБУ).

Вогневі та зварювальні роботи можуть виконуватися тільки з письмового дозволу керівника з оформленням наряду-допуску. Ці роботи мають проводитися згідно з вимогами правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних та інших вогневих робіт (розділ VII, п.1.1 ППБУ, розділ III, п.15 ППБ для НЗ та УСОУ).

**5. Порядок проїзду та стоянки транспортних засобів**

Проїзд та стоянка на території забороняється для всіх транспортних засобів окрім службових автомобілів, транспорту, задіяного при перевезенні дітей до закладів освіти, приватних автомобілів, якими працівники прибувають на роботу, службових пожежних автомобілів при гасінні пожежі та тих, які задіяні при вивезенні сміття, транспортуванні матеріалів для ведення господарчих робіт (маршрут переміщення для них строго обмежений точкою в'їзду на територію та місцем розвантаження (завантаження). Стоянка всіх інших транспортних засобів заборонена.

Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, а

також підступи до пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу (розділ III, п.2 ППБ для НЗ та УСОУ).

6. Зберігання матеріалів, сировини, обладнання тощо

Будівельні матеріали, необхідні для виконання ремонтно-будівельних робіт, зберігаються у спеціально відведених для цього місцях (матеріальному складі, при об'єктових майданчиках) зі суворим дотриманням вимог пожежної безпеки та правил складування у кількостях, що не перевищують потреби у них для виконання певних видів робіт.

Протипожежні відстані між будівлями для зберігання матеріалів, устаткування забороняється захаращувати, використовувати для складування матеріалів, устаткування, стоянки автотранспорту (розділ III, п.3 ППБ для НЗ та УСОУ).

На випадок відключення електроенергії обслуговуючий персонал повинен мати електричні ліхтарі (розділ III, п.2.34 ППБУ).

Забороняється:

- захаращувати шляхи евакуації меблями, обладнанням, різними матеріалами;
- забивати, заварювати, замикати на навісні замки зовнішні евакуаційні двері будівель (розділ III, п.2.37 ППБУ);
- використовувати горища й приміщення (у тому числі електронцигтові) під виробничі ділянки та захаращувати їх сторонніми предметами (розділ III, п.2.12 ППБУ);
- підвішування світильників на струмопровідні проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами (розділ IV, п.1.18 ППБУ);
- застосовувати для освітлення свічки, газові лампи і ліхтарі (розділ III, п.14 ППБ для НЗ та УСОУ);
- здійснювати відігрівання труб системи опалення, водопостачання, каналізації тощо із застосуванням відкритого вогню (з цією метою використовують гарячу воду, пару або нагрітий пісок) (розділ III, п.14 ППБ для НЗ та УСОУ);
- здійснювати вогневі, електрозварювальні та інші види пожежонебезпечних робіт у будівлях у разі наявності в їх приміщеннях людей (розділ III, п.14 ППБ для НЗ та УСОУ).

7. Прибирання приміщень, горючих відходів

Забороняється:

- прибирати приміщення із застосуванням бензину, газу, інших легкозаймистих та горючих речовин (розділ III, п.2.18 ППБУ);
- розкидати й залишати неприбраними промаслені обтиральні матеріали (розділ III, п.2.18 ППБУ), зберігати їх на робочих місцях і в шафах, а також залишати їх в кишенях спецодягу (розділ III, п.14 ППБ для НЗ та УСОУ).

8. Порядок відключення електрообладнання

Відключення від електромережі електрообладнання здійснюється через вимикачі, розміщені в приміщенні, оснащені відповідними написами.

Відключення приміщень в будівлі відділу освіти у разі

пожежі чи іншої надзвичайної ситуації здійснюється шляхом вимкнення вимикача в освітлювальному щитку, оснащеного написом. В екстрених випадках загальне знеструмлення всіх будівель, розташованих на території, здійснюється шляхом вимкнення рубильника.

#### 9. Огляд та зачинення приміщень після закінчення роботи

Після закінчення роботи працівники, залишаючи кабінети, здійснюють огляд приміщення, перевіряючи при цьому відключення електроприладів, електрообладнання та інших електроспоживачів, у тому числі і освітлювальних приладів від електромережі; перевіряють чи зачинені зсередини на запори вікна, вийшовши з кабінету, замикають за собою двері.

Сторож, що приходить на чергування, здійснює обхід будівлі всередині, перевіряє запори на дверях кабінетів, вимикає зайві світильники, залишаючи лише чергове освітлення.

Здійснюючи черговий обхід території, сторож перевіряє зовні цілісність віконних та дверних заповнень, заборів на них. Виявивши неполадки, повідомляє керівникові або особі, яка його заміщує.

#### 10. Проходження навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки

Навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки всіх працівників проводиться один раз на три роки одночасно з перевіркою знань з питань безпеки життєдіяльності (охорони праці) за програмою курсу «Безпека життєдіяльності», затвердженою Міністерством освіти і науки України.

Під час прийняття на роботу та періодично один раз на рік з усіма працівниками проводяться інструктажі з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях з реєстрацією їх у журналі встановленої форми. Інструктаж з пожежної безпеки проводиться особою, визначеною керівником установи.

Особи, які суміщують професії (роботи), навчаються або інструктуються як за основною, так і за сумісною професією.

Служба охорони праці (закладу освіти) забезпечує наявність інструкцій з пожежної безпеки в структурних підрозділах та наявність загальнооб'єктової інструкції про заходи пожежної безпеки.

#### 11. Організація експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту

Будівля установи повинна бути забезпечена пожежним щитом, на якому розміщуються: вогнегасники – 3 шт., ящик з піском – 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або поветі розміром 2х2 м – 1 шт., гаки

– 3 шт., лопати – 2 шт., ломи – 2 шт., сокири – 2 шт. (розділ V, п.3.11 ППБУ).

Технічне обслуговування вогнегасників (обслуговування, перезарядка тощо) здійснюються на підставі договорів між відділом освіти та спеціалізованими організаціями (вуглекислотних – щорічно, порошкових – при необхідності).

Організація експлуатації та обслуговування засобів пожежогасіння покладається на керівника.

12. Проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів опаловального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання

Планово попереджувальні ремонти електроустановок, технологічного, вентиляційного обладнання та устаткування, заміри опорів захисного заземлення та ізоляції електропроводки проводяться щороку до початку навчального року та при необхідності під час експлуатації протягом навчального року.

13. Дії працівників у разі виявлення пожежі

Дії працівників у разі виникнення пожежі, загоряння чи іншої екстремальної ситуації визначаються інструкціями з охорони праці (розділ 5), загальнооб'єктовою і локальними інструкціями про заходи пожежної безпеки, що діють у відділі освіти, а саме:

- негайно повідомити про пожежу за телефоном 101;
- задіяти систему оповіщення людей про пожежу;
- розпочати самому і залучити інших осіб до проведення евакуації людей з будівлі згідно з планом евакуації;
- сповістити про пожежу керівника або особу, що його замінює;
- організувати зустріч пожежно-рятувального підрозділу, вжити заходів з гасіння пожежі та збереження майна.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

Начальник відділу освіти

Тетяна ШЕЛЕСТ